

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1- 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 60’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“Ancak konutların yer aldığı binalar hariç olmak üzere; TS 9881 “Araç park yerleri için kurallar” standardında belirtilen “Tip 1 - Ticari faaliyet amaçlı park yerleri” ve “Tip 2 - Özel kullanım amaçlı park yerleri” kapsamındaki otoparklara, bahse konu TS 9881 standardında belirtilen kural ve şartları sağlamaları ve buna ilişkin TSE’den standarda uygunluk belgesi ile mahallin itfaiye teşkilatının (ve/veya ruhsat vermeye yetkili idare) iznini almaları kaydıyla LPG kullanan araçların girmesine ruhsat vermeye yetkili idarelerce izin verilebilir.

Ruhsat vermeye yetkili idareler, bu fıkra kapsamında izin verilen otoparkların periyodik denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.

Bu otoparkların araç giriş kısmına, İdare İzni, Periyodik Denetim bilgisi ile TS 9881’e uygunluk işareti en az 70x50 ebatlarında araçların görebileceği şekilde asılır.

Bu otoparkları kullanacak araçların LPG dönüştürme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar ile diğer ilgili mevzuata uygun olduğunu gösteren işaretleme (Barkod/ QR kod v.b.) aranır ve uygun olmayan araçlar yetkilendirilmiş görevlilerce otoparka alınmaz.

Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar idaresince belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.